

планово - предупредительного ремонта оборудования на 2017 г. цеха электроснабжения

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (чел.) и прост. в рем. (знаменатель), час		Дата последнего ремонта (месяц, год)		Условное обозначение ремонта												Годовой простой в ремонте, час	Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час
			Т	К	Т	К	явн	февр	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек		
ПОДСТАНЦИЯ "АЗОТНАЯ"																				
1	Тр-р ТРДЦН-63000/110 Т-1	Т-1	8640/8	69120/1440	06.08.16/21.10.15		Чм										Чм	48	16+128+16	
2	с Р-6-Т-1, Р-3Н-Т-1																			
3	Ректор РБ-1, РБ-3 с ошин. бкбВ	РБ-1, РБ-3	8640/8	25920/720	17.08.16/07.05.15													48	64+8+32+32	
4	Тр-р нагр. 1ТН с ошин. бкбВ/гокопр./	1ТН	4320/4	25920/25	17.08.16/21.10.15		Т										Чм	48	24+32+6+16	
5	Разрядник РЗ-110-Т-1 с ошин.110кВ	РЗ-110-Т-1	8640/8	25920/16	16.06.16/21.10.15	О	О	Чмбб			О						Чм	48	32+16+8	
6	Тр-р нагр. 3ТН с ошин. бкбВ/гокопр./	3ТН	4320/4	25920/25	17.08.16/21.10.15		Т										Чм	48	240+32+8	
7	Охладители Т-1, раб., дроб., рез. шкаф ШАОТ	охл. Т-1	4320/4	69120/36	17.08.16/07.05.15		Т											48	32+16+64	
8	Привод РПН Т-1 с контактором	РПН	8640/8	69120/36	17.08.16/07.05.15													48		
9	Шинные мосты бкбВ Т-1, РЗ-6-Т-1-1		8640/8	69120/16	16.06.16/21.10.15													48		
10	Шинные мосты бкбВ Т-1, РЗ-6-Т-1-У		8640/8	69120/16	16.06.16/21.10.15													48	24+8+8	
11	РЗ-6-Т-1-УП, ЗРУ-2																			
12	Тр-р ТРДЦН-63000/110 Т-2	Т-2	8640/8	69120/1440	29.08.16/15.10.15		Чм										Чм	48	16+128+16	
13	с Р-6-Т-2, Р-3Н-Т-2				07.10.14															
14	Ректор РБ-2, РБ-4 с ошин. бкбВ	РБ-2, РБ-4	8640/8	25920/720	29.08.16/29.04.15													48	64+8+32+32	
15	Тр-р нагр. 2ТН с ошин. бкбВ/гокопр./	2ТН	4320/4	25920/25	29.08.16/15.10.15		Т										Чм	48	24+32+8+8	
16	Тр-р нагр. 4ТН с ошин. бкбВ/гокопр./	4ТН	4320/4	25920/25	29.08.16/15.10.15		Т										Чм	48	24+32+8	
17	Охладители Т-2, 112 раб., рез. ШАОТ	охл. Т-2	4320/4	69120/36	29.08.16/28.04.15		Т											48	32+16+64	
18	Привод РПН Т-2 с контактором	РПН	8640/8	69120/36	29.08.16/28.04.15													48	32+16	
19	Разрядник РЗ-110-Т-2 с ошин. 110кВ	РЗ-110-Т-2	8640/8	25920/16	29.08.16/29.04.15	О	О	Чмбб	О		О						Чм	48	32+16+8	
20	Шинные мосты бкбВ Т-2, РЗ-6-Т-2-П		8640/8	69120/16	29.08.16													48	24+8+8	
21	РЗ-6-Т-2-IV ЗРУ-1 с ТШД-10				15.11.10															
22	Шинные мосты бкбВ Т-2, РЗ-6-Т-2-VI		8640/8	69120/16	29.08.16													48	24+8+8	
23	РЗ-6-Т-2-VIII ЗРУ-2 с ТШД-10				14.10.08															
24	РЗ-6-Т-2-VIII ЗРУ-2 с ТШД-10				28.08.16/17.05.14															
25	РЗ-6-Т-2-VIII ЗРУ-2 с ТШД-10				06.07.04/23.03.16															
26	РЗ-6-Т-2-VIII ЗРУ-2 с ТШД-10				06.08.16/28.08.15															
27	РЗ-6-Т-2-VIII ЗРУ-2 с ТШД-10				06.08.16															
28	РЗ-6-Т-2-VIII ЗРУ-2 с ТШД-10				31.05.16/02.06.15															
29	РЗ-6-Т-2-VIII ЗРУ-2 с ТШД-10				16.03.16/05.05.15															
30	РЗ-6-Т-2-VIII ЗРУ-2 с ТШД-10				17.09.14															

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (числ.) и прост. в рем. (знаменатель), час		Дата последнего ремонта (месяц, год)		Условное обозначение ремонта												Годовой простой в ремонте, час	Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час	
			Т	К	Т / К	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
26	яч.23 Д-110-1	23	8640/4	25920/8	18.03.16/10.03.15													24	16+4	2	16+4
27	яч.25 ТН-6-1	25	25920/4	103680/12	26.09.16/17.09.14													24	10		10
28	яч.27 СР-1	27	17280/2	51840/6	23.09.16													24	10		10
29	Тр-р ТСН-1, ТМ-1000/6	ТСН-1	8640/4	69120/108	17.08.16													24	16+2	2	16+2
30	II с.ш.-6кВ с ТН-6-II, РЗШ-2				06.10.16/29.09.14														2		2
31	яч.29 СВ-1	29	8640/8	25920/16	23.09.16/20.07.15													24	16		16
32	яч.31 ТН-6-II	31	25920/4	103680/12	06.10.16													24	10		10
33	яч.33 Д-180-II	33	8640/4	25920/8	17.03.16/27.04.15													24	16+4		16+4
34	яч.35 Д-110-II	35	8640/4	25920/8	21.03.16/12.03.15													24	16+4		16+4
35	яч.37 резерв	37			25.04.02/02.10.12														2		2
36	яч.39,41 В-6-Т-2-II	39,4	8640/8	25920/16	31.08.16/15.10.15													24	16		16
37	яч.43 В-ТСН-2, Д-ТСН-2	43	8640/4	25920/8	28.04.15													24	16+4+32		16+4+32
38	яч.45,47,49,51 Резерв	45,47,49,51			02.10.12														8		8
39	яч.53 Д-70-II	53	8640/4	25920/8	07.10.16/20.09.14													24	16+4		16+4
40	Тр-р ТСН-2, ТМ-1000/6	ТСН-2	8640/4	69120/108	29.08.16													24	16+4		16+4
41	III с.ш.-6кВ с ТН-6-III, РЗШ-3				01.09.15													24	72+24+16+4		72+24+16+4
42	яч.2 Д-50-II	2	8640/4	25920/8	16.06.08/20.06.16													24	16+4		16+4
43	яч.4 Д-30-1	4	8640/4	25920/8	23.06.16/14.06.15													24	16+4		16+4
44	яч.6 Д-150-1	6	8640/4	25920/8	16.04.16/21.05.15													24	16+4		16+4
45	яч.8 В-6-Т-1-III	8	8640/8	25920/16	27.07.16/01.09.15													24	16		16
46	яч.10,16,18 Резерв	10,16,18			11.08.08														6		6
47	яч.12,14 Д-Г-1, шины 6кВ меж кабельных отсеков	12,14	8640/4	25920/8	29.08.16/14.07.14													24	16+4		16+4
48	яч.20 резерв	20			17.07.04/11.08.08														2		2
49	яч.22 Д-ЗРОМ-1, ТМ-400/6	22	8640/4	69120/156	17.07.04														2		2
50	яч.24 ТН-6-III	24	25920/4	103680/12	25.05.11													24	2		2
51	яч.26 СР-2	26	17280/2	51840/6	03.08.16/13.10.14													24	8		8
52	Тр-р Т-ЗРОМ-1, ТМ-400/6	Т-ЗРОМ-1	8640/4	69120/156	15.08.14														2		2
53	Реактор зазем.ЗРОМ-1, 350/6	ЗРОМ-1			29.04.04														2		2
54	IV с.ш.-6кВ с ТН-6-IV, РЗШ-4				02.09.15													24	72+24+16+4		72+24+16+4
55	яч.28 СВ-2	28	8640/8	25920/16	03.08.16/13.10.14													24	16		16
56	яч.30 ТН-6-IV	30	25920/4	103680/12	02.09.15													24	8		8
57	яч.32 Д-Т-ЗРОМ-2, ЗРОМ-2	32	8640/4	25920/8	07.04.04/02.09.15														2		2
58	яч.34,40,54 Резерв	34,40,54			02.09.15														6		6
59	яч.36 Д-30-II	36	8640/4	25920/8	06.07.16/15.06.15													24	16+4		16+4
60	яч.38 В-6-Т-2-IV	38	8640/8	25920/16	05.08.16/20.09.15													24	16		16
61	яч.42,44 Д-Г-2, шины 6кВ меж кабельных отсеков	42,44	8640/4	25920/8	08.04.16/20.04.15													24	16+8		16+8
62	яч.46 Д-270-II	46	8640/4	25920/8	04.08.13/04.09.15													24	16+8		16+8
63	яч.48 Д-150-II	48	8640/4	25920/8	07.06.08/15.03.16													24	16+8		16+8
64	яч.50 резерв	50			03.07.12/02.09.15														8		8
65	яч.52 Д-50-1	52	8640/4	25920/8	04.07.16/10.06.15													24	16+6		16+6

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (числ.) и прост. в рем. (знаменатель), час	Дата послед-него ремонта (месяц, год)	Условное обозначение ремонта												Годовой простой в ремонте, час	Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час
					Т / К	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
66	Тр-р Т-ЗРОМ-2, TM-400/6	Т-ЗРОМ-2	8640/6	69120/156	02.09.15									Чм			2	2
67	Реактор завем.ЗРОМ-2, 350/6	ЗРОМ-2			19.06.04								Чм				24	72+16+6+4
68	V с.ш.-6кВ с ТН-6-V, РЭШ-5				03.09.15								ТАБР				24	16+12
69	Яч.107 ДЛ-100-1	107	8640/4	25920/8	26.01.1625.01.13								ТОк				24	
70	Яч.109, Резерв	109			03.09.15								Чм				2	
71	Яч.111 В-6-T-1-V	111	8640/8	25920/16	02.08.1618.08.14								T				24	16
72	Яч.113 ДЛ-170-1	113	8640/4	25920/8	01.11.0424.05.16								Чм				24	16+16+8
73	Яч.115 ДЛ-280-П	115	8640/4	25920/8	25.05.0605.09.15								ТОк				24	16+6
74	Яч.117 ДЛ-250-П	117	8640/4	25920/8	24.06.1619.08.15								ТОк				24	16+6
75	Яч.119 ДЛ-220-П	119	8640/4	25920/8	30.06.1624.08.15								ТОк				24	16+6
76	Яч.121 ДЛ-120-1	121	8640/4	25920/8	20.03.0622.09.16								ТОк				24	16+4
77	Яч.123 ДЛ-Т-ЗРОМ-3, ЗРОМ-3	123	8640/4	25920/8	03.09.15								ЧмОк				2	2
78	Яч.125 ТН-6-V	125	25920/4	103680/12	03.09.15								O				24	2
79	Яч.127 СР-3	127	17280/2	51840/6	25.07.16								T				24	16
80	Тр-р Т-ЗРОМ-3, TM-250/6	Т-ЗРОМ-3	8640/6	69120/144	27.04.04								O				2	2
81	Реактор завем.ЗРОМ-3, 175/6	ЗРОМ-3			27.04.04								O				2	2
82	V с.ш.6кВ с ТН-6-VI, РЭШ-6				21.10.16								ОАБР				2	2
83	Яч.129 СВ-3	129	8640/8	25920/16	25.07.1627.08.15								T				24	2+16
84	Яч.131 ТН-6-VI	131	25920/4	103680/12	21.10.1604.09.14								T				24	20
85	Яч.133 ДЛ-120-П	133	8640/4	25920/8	12.03.1625.09.14								ТОк				24	16+8
86	Яч.135,139,143,145,151 Резерв	139,143,145,151			14.08.12								Чм				2	2
87	Яч.137 ДЛ-арт.1,2	137	8640/4	25920/8	02.06.1617.07.15								ТУмОк				24	16+16+8
88	Яч.141 В-6-T-2-VI	141	8640/8	25920/16	01.08.1622.08.15								TO				24	16+4
89	Яч.149 ДЛ-100-П	149	8640/4	25920/8	01.02.1617.02.15								ТОк				24	16+6
90	Яч.151 ДЛ-ТП-Пром-Сервис	151	8640/4	25920/8	21.09.1609.10.15								ТОк				24	16+6
91	VII с.ш.6кВ с ТН-6-VII, РЭШ-7				03.10.16								ОАБР				24	2
92	Яч.106 ДЛ-КТП-Лабринт	106	8640/4	25920/8	18.08.16								ТОк				24	20
93	Яч.108 В-6-T-1-VII	108	8640/8	25920/16	22.06.1522.08.16								ТОк				24	16+6
94	Яч.112 ДЛ-160-1	112	8640/4	25920/8	18.05.1622.08.15								ТОк				24	16+4
95	Яч.114 ДЛ-90-1	114	8640/4	25920/8	16.02.1619.02.15								ТОк				24	24+4
96	Яч.116 ДЛ-230-4	116	8640/4	25920/8	23.06.1609.06.15								ТОк				24	16+6
97	Яч.110,118,120 Резерв	110,118,120			15.06.09								Чм				4	4
98	Яч.122 ДЛ-10-1	122	8640/4	25920/8	12.01.1613.01.15	ТОк							ТОк				24	16+4
99	Яч.124 ТН-6-VII	124	25920/4	103680/12	03.10.16								O				2	2
100	Яч.126 СР-4	126	17280/2	51840/6	04.08.16								T				8	8
101	VIII с.ш.-6кВ с ТН-6-VIII, РЭШ-8				23.11.16								ОАБР				2	2
102	Яч.128 СВ-4	128	8640/8	25920/16	04.08.1624.09.15								T				24	16
103	Яч.130 ТН-6-VIII	130	25920/4	103680/12	23.11.1605.08.14								T				24	20
104	Яч.132 ДЛ-Т-ЗРОМ-4,ЗРОМ-4	132	8640/4	25920/8	24.08.1617.05.11								Чм				2	2
105	Яч.134 ДЛ-10-П	134	8640/4	25920/8	18.01.1626.01.15	ТОк											24	16+4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (числ.) и прост. в рем. (знаменатель), час		Дата послед-ного ремонта (месяц, год)	Условное обозначение ремонта												Годовой простой в ремонте, час	Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час
			Т	К	Т / К	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
394	АВ-1 Л-КУ-1	АВ-1	8640/3	25920/6	26.10.14											Т		16	2
395	АВ-2 Л-ЩР-1 /АХИ/	АВ-2	8640/3	25920/6	26.10.14											Т		16	2
396	АВ-3 Л-РП-1 /ЛЗЛ/	АВ-3	8640/3	25920/6	26.10.14											Т		16	2
397	АВ-4 Л-РП-1 /КИЛ/	АВ-4	8640/3	25920/6	26.10.14											Т		16	2
398	КТП-1071 с ш.0,4кВ				26.10.14											Т		16	24
399	АВ-0,4кВ Т-2 /1500А/		8640/8	25920/13	26.10.14											Т		16	8+8
400	АВ-5 Л-РП-2 /ЛЗЛ/	АВ-5	8640/3	25920/6	26.10.14											Т		16	2
401	АВ-6 Резерв	АВ-6	8640/3	25920/6	26.10.14											Чм		16	2
402	АВ-7 Л-КУ-2	АВ-7	8640/3	25920/6	26.10.14											Т		16	2
403	АВ-8 Л-ЩО /ЛЗЛ/	АВ-8	8640/4	25920/8	26.10.14											Т		16	2
404	АВ-9 Освещение КИП	АВ-9	8640/3	25920/6	26.10.14											Т		16	2
405	КУ-1				06.02.10											Т		16	2
406	КУ-2				06.02.10											ОПР		16	2
407	Вентсистема РУ-6кВ				14.02.04											ТМЕ		6+4	2+12+4
408	Заземляющее устр-во РУ-6кВ				15.02.16											О		2	6+4
409	Средства пожаротушения РУ-6кВ				14.02.04											Гк		16	2
410	Каб.каналы, трубы блоки																		16
	ПОДСТАНЦИЯ №110																		
411	1 с ш 6кВ с ТН-6-1, РЗШ-1				13.04.15											Твр		24	72+16+8+4
412	яч.1 Л-115-1	1	8640/4	25920/8	18.04.16											ТОкРП		24	16+4+12+4
413	яч.2 Л-114-1/16-1	2	8640/4	25920/8	06.04.16											ТОкРП		24	16+4+12+4
414	яч.3 Л-С 17-1	3	8640/4	25920/8	21.02.08											ТОкРП		24	16+4+12+4
415	яч.4 Л-111-1	4	8640/4	25920/8	05.03.08											ТОкРП		24	16+4+12+4
416	яч.5 ТН-6-1	5	25920/4	103680/12	13.04.15											Т		24	8+12+4
417	яч.6 Ввод-1	6	8640/4	25920/8	04.03.08											ТОкРП		24	16+6+12+4+8
418	яч.7 СВ-6кВ	7	8640/4	25920/8	25.03.16											ТрП		24	16+12+4
419	11 с ш 6кВ с ТН-6-1Л, РЗШ-2				01.04.16											ОквР		2	
420	яч.8 СР-6кВ	8	17280/2	51840/6	25.03.16											ТТО		24	10+4
421	яч.9 Ввод-2	9	8640/4	25920/8	21.03.16											ТОкРП		24	16+6+12+4+8
422	яч.10 ТН-6-1	10	25920/4	103680/12	01.04.16											Т		24	4
423	яч.11 Л-111-1Л	11	8640/4	25920/8	24.03.16											ТОкРП		24	16+4+12+4
424	яч.12 Л-С 17-2	12	8640/4	25920/8	28.03.16											ТОкРП		24	16+4+12+4
425	яч.13 Л-114-1Л	13	8640/4	25920/8	18.03.08											ТОкРП		24	16+4+12+4
426	яч.14 Л-115-1Л	14	8640/4	25920/8	04.04.16											ТОкРП		24	16+4+12+4
427	КТП-111 Т-1 /630/	Т-1	8640/8	69120/172	22.03.16											ТОкРХ		24	24+4+4
428	КТП-111 Т-2 /630/	Т-2	8640/8	69120/172	24.03.16											ТОкРХ		24	12+4+4
429	КТП-112 Т-1 /630/ ВН-6-Т-1	Т-1	8640/8	69120/172	02.02.01											ТОкРХ		24	12+4+4
430	КТП-112 Т-2 /630/ ВН-6-Т-2	Т-2	8640/8	69120/172	02.02.01											ТОкРХ		24	24+4+4

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (числ.) и прост. в рем. (знаменатель), час		Дата последнего ремонта (месяц, год)		Условное обозначение ремонта												Годовой простой в ремонте, час	Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час
			Т	К	Т / К	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	декабрь				
679	яч.24 В-ПК-1 /400/	24	8640/4	25920/8	24.02.1605.05.15												24	16+4+20+4		
680	яч.25 Д-ВК-2 /320/	25	8640/4	25920/8	24.02.1620.03.15												24	16+4+20+4		
681	яч.26 В-ВК-2 /320/	26	8640/4	25920/8	26.02.1620.03.15												24	16+4+20+4		
682	яч.27 ПЭН-18/4	27	8640/4	25920/8	19.04.1627.03.15												24	16+4+20+4		
683	яч.28 ПЭН-18/3	28	8640/4	25920/8	14.03.1605.05.15												24	16+4+20+4		
684	яч.29 СН-19/2	29	8640/4	25920/8	11.02.1611.03.14												24	16+4+20+4		
685	яч.30 СН-19/1	30	8640/4	25920/8	11.02.1621.05.15												24	16+4+20+4		
686	яч.31 Д-КУ-2	31	8640/4	25920/8	08.04.1601.07.15												24	16+4+20+4+8		
687	КУ-1 /900Ввар/	КУ-1	8640/24	51840/96	07.04.16												16	16		
688	КУ-2 /900Ввар/	КУ-2	8640/24	51840/96	08.04.16												24	16+4		
689	КТП-181 Т-1 /400/	Т-1	8640/6	69120/156	10.03.16												24	16+4		
690	КТП-181 Т-2 /400/	Т-2	8640/6	69120/156	15.03.16												8	10+8		
691	БПРУ-1	БПРУ-1			08.04.16												8	10+8		
692	БПРУ-2	БПРУ-2			08.04.16												8	10+8		
693	ППТ ТК-75	ТК-75			08.04.16												12+8	12+8		
694	Вентсистема РУ-6кВ				22.10.04												2+2	2+2		
695	Заземляющее устройство РУ-6кВ				18.04.16												4+6	4+6		
696	Средства пожаротушения РУ-6кВ				01.07.04												2+2	2+2		
697	Каб.каналы, тубы/блочки																16	16		
	ПОДСТАНЦИЯ "ВОДОЗАБОР" р.Дон																			
698	Л с.ш. 10кВ с ТН-10-1	1	8640/4	25920/8	11.08.16												24	72+16+8+4		
699	яч.1 Л-Т-1, Л-Н-1	2	8640/4	25920/8	09.08.1625.08.14												24	16+4+12		
700	яч.2 Л-Т-3 ПК-10/30	3	8640/4	25920/8	11.08.16												24	16+4		
701	яч.3 Ввод-1	4	25920/4	103680/12	11.08.1622.10.14												24	16+4+12+8		
702	яч.4 ТН-10-1	5	8640/4	25920/8	10.08.1626.08.14												24	16+4+12		
703	яч.5 Л-Н-3	6	8640/4	25920/8	09.08.1627.08.14												24	16+4+12		
704	яч.6 СВ-10кВ				16.08.16												24	16+12		
705	Л с.ш. 10кВ с ТН-10-11	7	17280/2	51840/6	09.08.1627.08.14												24	72+8+4		
706	яч.7 СР-10кВ	8	8640/4	25920/8	15.08.16															

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (числ.) и прост. в рем. (знаменатель), час		Дата последнего ремонта (месяц, год)	Условное обозначение ремонта												Годовой простой в ремонте, час	Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час
			Т	К		Т / К	янв	февр	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб		
716	Тр-р Т-4 /100/	Т-4	8640/4	69120/108	/28.08.14												ТОК+Р+Ж	24	16+4
717	ВД-10-"Волгозбор-1"				/												БДК	240	
718	КД-10-"Волгозбор-1"				/												ОПН	24	
719	ШУОТ-1	ШУОТ-1			/25.11.13 Т												ТОК	288+32	
720	ШУОТ-2	ШУОТ-2			/25.11.13 Т												ТОК	288+32	
721	БПРУ-1	БПРУ-1			/25.08.16												Т	8	10+8
722	БПРУ-2	БПРУ-2			/25.08.16												Т	8	10+8
723	Вентсистема РУ-10кВ и ШУТТ				/15.11.04												Т	2	
724	Заземл. устр-во РУ-10кВ и ШУТТ				/16.08.16												ТОК+Б	2+4	
725	Каб. канальи, тросы и блоки																Р+Б	16	
726	Ср-ва пожаротушения РУ-10кВ				/15.11.04												О	2	
	2 КТП-Аммиакопровод																		
727	Д-6-2КТП-1				12.08.16/15.09.15												ТОК	16	24
728	ВН-6-Т-1 с ПТ-6/31.5 и Р-6-Т-1		8640/4	25920/8	17.05.09/12.08.16												К	16	24+4+4
729	Д-6-Т-1	Д-6-Т-1			12.08.16/15.09.15												ТОК	16	4
730	Тр-р Т-1,160кВА	Т-1			12.08.16/15.09.15												Т	16	16
731	Д-6-2КТП-1				12.08.16/15.09.15												ТОК	16	24
732	ВН-6-Т-2 с ПТ-6/31.5 и Р-6-Т-2		8640/4	25920/8	17.05.09/12.08.16												Т	16	24+4+4
733	Д-6-Т-2	Д-6-Т-2			12.08.16/15.09.15												ТОК	16	4
734	Тр-р Т-2,160кВА	Т-2			12.08.16/15.09.15												Т	16	16
735	Контур заземления																КЗ		
736	Каб. канальи, тросы и блоки																Р+Б	8	
	ПОДСТАНЦИЯ "КИСЛОТНАЯ"																		
737	Тр-р Т-1 ТРДН-110/6/6 40000кВА	Т-1	8640/8	69120/1440	21.08.07/25.10.16				ЧМ		ТХЗ3Т						Т	48	316+64+16
738	РД-110-Кислотная-1				/25.10.16						Т						ЧМ	48	32+32
739	СР-110-1	СР-110-1			/25.10.16						Т						ЧМ	48	32+32
740	ОД-110-Т-1	ОД-110-Т-1			/25.10.16						ТВ						ЧМ	48	32+8+16
741	КЗ-110-Т-1	КЗ-110-Т-1			/25.10.16						Т						ЧМ	48	32+8+16
742	Р-110-Т-1	Р-110-Т-1	8640/4	25920/8	/21.08.16						Т						ЧМ	48	24
743	Ошиновка 110кВ Т-1				/25.10.16						Таб						ЧМ	48	48+8
744	Ошиновка 6кВ Т-1 с разр-ми 6кВ				/25.10.16						Таб						ЧМ	48	48+8
745	Проход. изоляторы 110кВ Т-1				/25.10.16						Т						ЧМ	48	64
746	Проход. изоляторы ВД-110-К-1				/25.10.16			ЧМ			Т	О		О			ЧМ	48	72
747	Р-Н-110-Т-1 с разр-д. Р-Н-Т-1		8640/4	25920/8	/25.10.16						Т						ЧМ	48	48+4
748	Вентиляторы обдува с ШАОТ Т-1				/04.03.15						Т						ЧМ	48	24+8
749	Привод РТН Т-1 с контактором				/04.03.15						Т						ЧМ	48	24+8
750	Шинные мосты 6кВ, ВВ-1, III Т-1 с		8640/8	69120/16	/12.05.16						Таб						ЧМ	48	32+8

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (числ.) и прост. в рем. (знаменатель), час		Дата послед-ного ремонта (месяц, год)	Условное обозначение ремонта												Годовой простой в ремонте, час	Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час
			Т	К		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
	ТШД-10 АСКУЭ																		
751	Тр-р Т-2 ТРДН-110/6/6 40000кВА	Т-2	8640/8	69120/1440	/06.06.16													48	316+64+16
752	РЛ-110-Кислотная-II				/07.06.16	Чм											Чм	48	32+32
753	СР-110-II	СР-110-II			/07.06.16												Чм	48	32+32
754	ОД-110-Т-2	ОД-110-Т-2			/07.06.16												Чм	48	32+8
755	КЗ-110-Т-2	КЗ-110-Т-2			/07.06.16												Чм	48	32+8
756	Р-110-Т-2	Р-110-Т-2			/07.06.16												Чм	48	24
757	Омниовка 110кВ Т-2				/06.06.16												Чм	48	48
758	Омниовка 6кВ Т-2 с разр-ми 6кВ				/06.06.16												Чм	48	48
759	Р-Н-110-Т-2 с разряд. Рк-Н-Т-2		8640/4	25920/8	/06.06.16												Чм	48	48+4
760	Проход изоляторы 110кВ Т-2				/07.06.16												Чм	48	64
761	Вентиляторы обдува с ШАОТ Т-2				/20.03.15												Чм	48	24+8
762	Привод РПН Т-2 с контактором				/20.03.15												Чм	48	24+8
763	Проход изоляторы ВЛ-110-К-II				/07.06.16	О	Чм		О	Т	О	О	О	О	О	Чм	О	48	72
764	Шинные мосты 6кВ ВВ-II, IV Т-2 с		8640/8	69120/16	/06.06.16/19.03.15												Т	48	16+16+8
	ТШД-10 АСКУЭ																		
765	1 с.ш. 6кВ с ТН-6-1, РЭШ-1				/18.06.15													24	72+16+8+4
766	Яч.1 ДЛ-ВН-6-1 "Восток-Агро"	1	8640/4	25920/8	/26.07.16												Ток	24	16+4+4
767	Яч.3 ДЛ-Ивесть-1	3	8640/4	25920/8	/26.07.16												Ток	24	16+4+4
768	Яч.5 ДЛ-ТТ-4 "Дено"	5	8640/4	25920/8	/26.07.16/31.03.15												Ток	24	16+4+4+8
769	Яч.7 ДЛ-КУ-1	7	8640/4	25920/8	/04.05.16/02.04.15												Ток	24	16+4+4
770	Яч.9 ДЛ-КУ-2	9	8640/4	25920/8	/25.05.16/12.05.15												Ток	48	16+4+4
771	Яч.11 ДЛ-ТН-1, П-ТН-1	11			/12.05.16/05.03.15												Т	48	6
772	Яч.13 Шинный мост 6кВ	13			/12.05.16/19.10.15												Т	48	20+12+4
773	Яч.15 Ввод-1, В-6-Т-1-1	15	8640/8	25920/8	/27.07.16/02.04.15												Т	24	20
774	Яч.17 ТН-6-1	17	25920/4	103680/12	/18.06.15												Т	24	16+4+4
775	Яч.19 ДЛ-24,245-1 /ЗТСБ-С-3/	19	8640/4	25920/8	/26.07.16/09.04.15												Ток	24	16+4+4
776	Яч.21 ДЛ-ЗРОМ-1	21	8640/4	25920/8	/25.06.02/26.10.09												Чм	2	16+4+4
777	Яч.23 ДЛ-230-II	23	864																

[illegible]

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (числ.) и прост. в рем. (знаменатель), час		Дата последнего ремонта (месяц, год)		Условное обозначение ремонта												Годовый простой в ремонте, час	Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час
			Т	К	Т / К	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
829	яч.42 Ввод-IV В-6-Т-2-IV	42	8640/8	25920/16	07.06.16/20.03.15												24	20-12		
830	яч.44 ТН-6-IV	44	25920/4	103680/12	01.09.14					Т							24	16+12+4		
831	яч.46 Л-КУ-11	46	8640/4	25920/8	13.11.00/27.10.15					Точн							24	16+4+8		
832	яч.48	48			03.07.09					Чм								2		
833	яч.50	50			03.07.09					Чм								2		
834	яч.52 Л-270-1	52	8640/4	25920/8	30.06.09/07.09.15					Ток							24	16+4		
835	КУ-10(450 кВт) КУ-11 (3Т14.12.10)	КУ-10	8640/16	51840/60	23.08.16					Точн								16+4+8		
836	КУ-11(450 кВт)	КУ-11	8640/16	51840/60	21.11.15					Точн								16+4+8		
837	исш-6кв с РЭЛ-1 РУ-6БВ "Восток-Агро"				12.10.10/					Т							24	16		
838	яч.1 Л-6-"Восток-Агро"	1			12.10.10/					Ток							24	12+4		
839	яч.2 Л-ВН-6-1 "Восток-Агро"	2			12.10.10/					Ток							24	16+4		
840	яч.3 Л-ВН-6-11 "Восток-Агро"	3			12.10.10/					Ток							24	16+4		
841	оп.№1 ВЛ-6-"Восток-Агро"	1			12.10.10/					Ок							24	16		
842	КУ-11 с яч.46 ПС "Кислотная"	КУ-11			20.09.11					Ток							24	16+4		
843	Кафель, КЛС Кисл-Придонская									О								8		
844	Шкаф АИИСКУЭ									О								16		
845	Каб.каналы, грубы блочки									О								32		
846	Строит. часть (окна, двери)									Тал								48		
847	ЩСН 1 с ш.0,4кВ				04.02.16		Т										16	24+12+8		
848	АВ-0,4-ТСН-1,Р-0,4-ТСН-1	8640/3	25920/6	04.02.16		Т											16	10+8		
849	АВ-18, Л-ПСН-240-1	АВ-18	8640/3	25920/6	04.02.16		Т										16	4+2		
850	СА-0,4; СР-0,4-1	СА-0,4; СР-0,4-1	8640/3	25920/6	04.02.16		Т										16	10+8		
851	Л-Витес-1						Т										16	16		
852	А-1 Л-В-3,В-4	А-1	8640/3	25920/6	04.02.16		Т										16	4+2		
853	А-2 Л-В-1,В-2	А-2	8640/3	25920/6	04.02.16		Т										16	10		
854	А-3 Л-БЛ-1	А-3	8640/3	25920/6	04.02.16		Т										16	10		
855	А-4 Л-осв-ЩРО, ЩО	А-4	8640/3	25920/6	04.02.16		Чм										16	12		
856	А-5 Л-ТМ-1	А-5	8640/3	25920/6	04.02.16		Т										16	4+1		
857	А-6 Л-ЩО 1 этаж	А-6	8640/3	25920/6	04.02.16		Т										16	4+1		
858	А-7 Л-ЩО-2	А-7	8640/3	25920/6	04.02.16	</														

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (числ.) и прост. в рем. (знаменатель), час		Дата последнего ремонта (месц, год)		Условное обозначение ремонта												Годовой простой в ремонте, час		Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час	
			Т	К	Т	К	янв	февр	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	час	чел./час		
869	А-17 резерв	А-17	8640/3	25920/6	04.02.16														16	4+2		
870	А-18 Л-П-СН-241-1	А-18	8640/3	25920/6	04.02.16		Т												16	24+12+8		
871	ЩСН П с ш 0,4кВ, СР-0,4-П				05.02.16		Т												16	10+8		
872	А-0,4-ТСН-2, Р-0,4-ТСН-2				05.02.16		Т												16	4+2		
873	А-19 Л-БП-2	А-19	8640/3	25920/6	05.02.16		Т												16	4+1		
874	А-20 Л-овс. ПШУ ПСН	А-20	8640/3	25920/6	05.02.16		Т												16	4+1		
875	А-21 Л-ПМ-1	А-21	8640/3	25920/6	05.02.16		Т												16	4+1		
876	А-22 Л-РПН-1-2	А-22	8640/3	25920/6	05.02.16		Т												16	4+1		
877	А-23 Л-обдв-Т-2	А-23	8640/3	25920/6	05.02.16		Т												16	4+1		
878	А-24 Л-П-2 Т-1	А-24	8640/3	25920/6	05.02.16		Т												16	4+1		
879	А-25 Л-П-4 Т-2	А-25	8640/3	25920/6	05.02.16		Т												16	4+1		
880	А-26 Л-П-СН-240-П	А-26	8640/3	25920/6	05.02.16		Т													4+1		
881	А-27 Л-БП-4	А-27	8640/3	25920/6	05.02.16		Т													4+1		
882	А-28	А-28	8640/3	25920/6	05.02.16		Т													2+48		
883	Система отопления 1, 2 этаж				07.09.04		О								Т					2+48		
884	Система пожаротушения				07.09.04		О								Т					2+48		
885	Система водоснабжения				14.08.16		Т													12+8		
886	ППТ-1				14.08.16		Т													12+8		
887	ППТ-2				14.08.16		Т													16		
888	Щит управ.панели РЗА № 1-1,2				14.08.16		Т													12		
889	Панели КПС №1,2				14.08.16		Т													16		
890	Панели ПМ №1,2				14.08.16		Т													16		
891	Каб. шахта 1,2 этаж				18.06.15		Т													24		
892	Земляющее устройство				05.07.04		Т													36		
893	Дренажное устройство Т-1, Т-2				05.07.04		Т													48		
894	Емкость для авар. сброса масла				05.07.04		Т													36		
895	Система канализации с колодцами и выгребной ямой				05.07.04		Т													48		
896	Оржажение п/ст "Кислотная"				07.07.05		Т													48		
897	Навес /козырек/ над вводами				05.07.04		Т													2+6		
898	Средства пожаротушения РУ-6кВ; Т-1,2, ЗРУ-110				05.07.04		Т													24+24		
899	Венткамеры Т-1,П-1,2 жалюзи и фильтр.				05.07.04		Т													24+24		
900	Венткамеры Т-2,П-3,4 с жалюзи и фильтр.				05.07.04		Т													24+24		
	ЖДЦ ст. "КАЛИТВА"				05.07.04		Т															
	ТП-1				05.07.04		Т															
901	ВН-6-Т-1с ПК-6/30 и РЗЛ-6-ТП-1	ВН-6-Т-1	8640/4	25920/8	10.10.05	22.07.16													24	12+4		
902	Т-1,250кВА	Т-1	8640/6	69120/144	22.07.16														24	10		
903	Опиновка 6кВ Т-1				22.07.16														24	12+4		
904	Каб. каналы, шкафы				22.07.16														16			

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (числ.) и прост. в рем. (знаменатель), час		Дата послед-него ремонта (месяц, год)	Условное обозначение ремонта												Годовой простой в ремонте, час	Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час
			Т	К		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
	КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ в земле/																		
1231	Л-6-54-55-1 опоры №54		1970/0		14.07.15/					опт								8	
1232	Л-160-1		1970/0		14.07.15/					опт								8	
1233	Л-160-11		1970/0		14.07.15/					опт								8	
1234	Л-180-1		1970/0		14.07.15/					опт								8	
1235	Л-180-11		1970/0		14.07.15/					опт								8	
1236	Л-210-11		1970/0		14.07.15/					опт								8	
1237	Л-230-11		1970/0		14.07.15/					опт								8	
1238	Л-Водозабор-1		1970/0		20.06.15/					опт								8	
1239	Л-ТП-2-Артск. № 5		1970/0		10.07.15/					опт								8	
1240	Л-ТП-4"Делю"		1970/0		10.07.15/					опт								8	
1241	Л-160-Артск. № 1,2,Л-165-1		1970/0		10.07.15/					опт								8	
1242	Л-170-1		1970/0		10.09.15/								опт					8	
1243	Л-170-11		1970/0		10.09.15/								опт					8	
1244	Л- "Азотная" -169		1970/0		10.09.15/								опт					8	
1245	Л-120-1		1970/0		12.06.15/					опт								8	
1246	Л-120-11		1970/0		12.06.15/					опт								8	
1247	Л- "Испытательная станция"		1970/0		03.07.15/					опт								8	
1248	Л-105		1970/0		03.07.15/					опт								8	
1249	Л-106-1		1970/0		03.07.15/					опт								8	
1250	Л-106-11		1970/0		03.07.15/					опт								8	
1251	Л-ТП-4-2-КТПН-3		1970/0		12.06.15/				опт									8	
1252	Л-6-перем. Артск. № 2,Л-165-11		1970/0		01.10.15/				опт									8	
1253	Л-122		1970/0		06.10.04/							опт			опт			8	
1254	Л-252		1970/0		10.08.15/													8	
1255	Л-ТП-1				10.08.15/					опт								8	
1256	Л-6-2КТП-1									опт								8	
1257	Л-6-2КТП-11									опт								8	
	СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ																		
1258	Освещение п/ст"Аз" ЗРУ-1		8640/8	86400/25	/					Т							Т	16	32+32
1259	Освещение п/ст"Аз" ЗРУ-2		8640/8	86400/25	/					Т							Т	16	32+32
1260	Освещение п/ст"Аз" ПСН-1		8640/8	86400/25	/				Т								Т	16	24+24
1261	Освещение п/ст"Аз" ПСН-2		8640/8	86400/25	/				Т								Т	16	24+24
1262	Освещение ОРУ-6, 110кВ п/ст"Аз"		8640/8	86400/25	/				Т								Т	16	24+24
1263	Освещение между ЗРУ-1 и ЗРУ-2		8640/8	86400/25	/				Т								Т	16	24+24
1264	Освещение п/ст"Кисл." ЗРУ-110кВ		8640/8	86400/25	/				Т								Т	16	24+24
1265	Освещение п/ст"Кисл." ЗРУ-6кВ		8640/8	86400/25	/				Т								Т	16	24+24
1266	Освещение п/ст"Кисл." ПЩУ		8640/8	86400/25	/				Т								Т	16	24+24

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (числ.) и прост. в рем. (знаменатель), час		Дата послед-ного ремонта (месяц, год)		Условное обозначение ремонта												Годовой простой в ремонте, час	Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час
			Т	К	Т / К	яв	февр	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек			
1267	Освещение п/ст "К" помещ. КУ-1-12		8640/8	86400/25	/			Т										16	24+24	
1268	Освещение лест. площадок, коридора теплотрассы п/ст "Кисел."		8640/8	86400/25	/		Т											16	24+24	
1269	Освещение камер ТСН-1,2 п/ст "К"		8640/8	86400/25	/		Т													
1270	Освещение РУ-6кВ ТП-2		8640/8	86400/25	/							Т						16	16+16	
1271	Освещение п/ст 10		8640/8	86400/25	27.01.15 Т													16	24	
1272	Освещение п/ст 30		8640/8	86400/25	20.06.12						Т							16	24+24	
1273	Освещение п/ст 50		8640/8	86400/25	/						Т							16	24+24	
1274	Освещение п/ст 90		8640/8	86400/25	/					Т								16	24+24	
1275	Освещение п/ст 100		8640/8	86400/25	27.01.05		Т											16	24+24	
1276	Освещение п/ст 110		8640/8	86400/25	/			Т						Т				16	24+24	
1277	Освещение п/ст 150		8640/8	86400/25	13.01.11			Т						Т				16	24+24	
1278	Освещение п/ст 160		8640/8	86400/25	/			Т						Т				16	32+32	
1279	Освещение п/ст 180		8640/8	86400/25	27.01.11				Т					Т				16	24+24	
1280	Освещение п/ст 170		8640/8	86400/25	/										Т			16	32+32	
1281	Освещение КТП-155		8640/8	86400/25	/		Т								Т			16	16	
1282	Освещение п/ст 210		8640/8	86400/25	/							Т						16	24+24	
1283	Освещение п/ст 220		8640/8	86400/25	06.12.16						Т				Т			16	32+32	
1284	Освещение п/ст 230		8640/8	86400/25	21.06.12		Т							Т				16	32+32	
1285	Освещение п/ст 240 РУ-6кВ		8640/8	86400/25	/			Т						Т				16	16+16	
1286	Освещение п/ст 240 теплотрассы		8640/8	86400/25	/						Т				Т			16	24+24	
1287	Освещение п/ст 240 мастерская		8640/8	86400/25	/					Т					Т			16	16+16	
1288	Освещение ДБ 240 (вертикаль)		8640/8	86400/25	28.03.13					Т					Т			16	32+32	
1289	Освещение п/ст 240 ПСН		8640/8	86400/25	/					Т					Т			16	24+24	
1290	Освещение п/ст 250		8640/8	86400/25	/						Т				Т			16	24+24	
1291	Освещение п/ст 270 РУ-6кВ		8640/8	86400/25	/									Т				16	24+24	
1292	Освещение п/ст 280 РУ-6кВ		8640/8	86400/25	06.05.16				Т					Т				16	24+24	
1293	Освещение "Кислота. Станция"		8640/8	86400/25	/		Т							Т				16	24+24	
1294	Освещение РУ-6кВ КЦ		8640/8	86400/25																

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (числ.) и прост. в рем. (значитель), час	Дата последнего ремонта (месец, год)	Условное обозначение ремонта												Годовой простой в ремонте, час	Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час		
					Т	К	Т / К	янв	февр	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент			окт	нояб
1304	Запитанного с КТП-151		660/24		01.10.15/		Т											64	870	
1305	Панель нар. осв. № 1 с АВ КТП-151		1970/8		04.04.15/				Т									16	32	
1306	Запитанного с КТП-101		660/24		04.10.15/		Т							Т				48	344	
1307	Запитанного с КТП-169		660/24		26.11.15/				Т						Т			48	336	
1308	Панель нар. осв. № 1 с АВ КТП-101	1	1970/8		21.06.15/						Т							16	32	
1309	Панель нар. осв. № 2 с АВ КТП-151	2	1970/8		17.06.15/						Т							16	32	
1310	Панель нар. осв. № 1 с КТП-169	1	1970/8		20.07.15/							Т						16	32	
1311	Запитанного с КТП-115		660/24		22.09.15/	Т				Т					Т			48	336	
1312	Охранного осв. С КТП-106		21/8		14.12.15/	Т		Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т		72	540	
1313	Освещение през. зоны к. 701		660/24		19.11.15/			Т						Т				48	344	
1314	Автом. вкл и откл. осв. объект ЦЭС		880/16		07.10.15/				Т						Т			24	80	
1315	Панель освещения на п/ст "Аз"		880/16		06.10.15/			Т							Т			16	32	
1316	Панель освещения на Автостанц.		880/16		18.11.15/					Т						Т		16	32	
1317	Панель освещения на КТП-251		880/16		10.12.15/				Т								Т	16	32	
1318	Панель освещения на КТП-106		1970/8		08.06.15/						Т							8	16	
1319	Панель освещения на КТП-241		880/16		07.09.15/		Т								Т			16	32	
1320	Запитанного с КТП-251		500/32		10.10.15/	Т			Т					Т				96	720	
1321	Запитанного с КТП-241		500/32		14.12.15/			Т			Т					Т		24	64	
	КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА																			
1322	Каб. линии пост. тока с АВ КЦ до п/ст "Аз", 160, 110, 100, 130, 180, 280, ГРУ-6кВ КЦ		1970/0		04.04.15/				ОК									16		
1323	Каб. линии пост. тока с АВ АК-72 до п/ст 50, 90		1970/0		14.05.15/					ОК								16		
1324	Каб. линии пост. тока с АВ п/ст 240 до РУ-6кВ п/ст 240, п/ст "Кислот."		1970/0		17.06.15/						ОК							16		
1325	Каб. линии пост. тока ППТ		1970/0		07.07.15/							ОК						16		
	Аммиак-2 до п/ст 270, 280, ППТ КЦ												ОК					16		
1326	Каб. линии пост. тока с АВ НРК-3 до п/ст 230, 250		1970/0		19.08.15/															
	КАБЕЛЬНЫЕ ЭСТАКАДЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ																			
1327	Эстакада Б-В (в части каб. эстакад)	Б-В	1970/0		14.03.15/				УР									40		
1328	Эстакада 1-2 (в части каб. эстакад)	1-2	1970/0		07.04.15/				УР									24		
1329	Эстакада 3-4	3-4	1970/0		20.05.15/				У									24		
1330	Эстакада В3-1 (от стойки 1148 до ст. 60)	В3-1	1970/0		06.06.15/					У								48		
1331	Эстакада В3-2	В3-2	1970/0		07.07.15/						У							24		

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (числ. и прост. в рем. (знаменатель), час		Дата последнего ремонта (месц. год)	Условное обозначение ремонта												Годовой простой в ремонте, час	Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час
			Т	К		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1332	Эстакада Э0-1	Э0-1	1970/0		03.08.15													16	
1333	Эстакада Э0-2	Э0-2	1970/0		01.10.15													16	
1334	Эстакада Э0-3	Э0-3	1970/0		07.08.15									У				24	
1335	Эстакада Э0-4	Э0-4	1970/0		20.09.15									УР				24	
1336	Эстакада Э1-1	Э1-1	1970/0		10.10.15										У			24	
	ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ																		
1337	УСПД на ПС "Азотная" ШП ЗРУ-1				/	Т								Т				96	32
1338	УСПД на ПС "Кислотная"				/	Т								Т				32	32
1339	УСПД на ПС "Азотная" ЗРУ-2				/			Т							Т			32	32
1340	УСПД на ПС 50				/				Т						Т			24	32
1341	УСПД на ПС 150				/					Т						Т		24	32
1342	Сервер				/						Т						Т	24	32
1343	ЖК панели и АРМ1-4				/							Т						32	24
1344	сети передачи данных				/							Т						64	40
1345	и модемы				/														
1346	Измерительные преобразователи				/										Т			8	40
1347	Электросчетчики					Т							Т					48	
	ИСПЫТАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ																		
1348	Испытание защитных средств				/	ИЭС	ИЭС	ИЭС	ИЭС	ИЭС	ИЭС	ИЭС	ИЭС	ИЭС	ИЭС	ИЭС	ИЭС	2776	3001.5
1349	технологических цехов					Вид	Вид	Вид	Вид	Вид	Вид	Вид	Вид	Вид	Вид	Вид	Вид	965	3601.8
	В/в испытания эл. двигателей в технологических цехах				/														
1350	Протрузка автоматических выключателей	611			/	Прав	Прав	Прав	Прав	Прав	Прав	Прав	Прав	Прав	Прав	Прав	Прав	17722	3401.7
1351	Проверка приборов согласно графика ППР метрологии				/	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	ПП	650	2601.7
	ЗАМЕРЫ МЕТАЛЛОСВЯЗИ, ПЕТЛИ Ф-О, СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТУРА ЗАЕМЛЕНИЯ																		
1352	АМ-1				/									Ка	м/с	ПРО		261	470
1353	АМ-2				/										Ка	м/с	ПРО	365	658
1354	ПФУ агрегат № 1				/										Ка	м/с	ПРО	384	692
1355	ПФУ агрегат № 2				/										Ка	м/с	ПРО	363	654
1356	ПФУ агрегат № 3				/										Ка	м/с	ПРО	245	441
					/									Ка	м/с	ПРО		205	389

[illegible]

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (числ.) и прост. в рем. (знаменатель), час	Дата последнего ремонта (месц, год)	Условное обозначение ремонта												Годовой простой в ремонте, час	Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час	
					Т	К	Т / К	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь			октябрь
1390	Сверлильный станок М №102 № 6361 (уч-к РЗА)	102 6361		/	Т													4+4	
1391	Наждачный станок с эл.двиг.4А,550Вт. (участок РЗА)			/	Т									Т				4+4	
1392	Передач. испыт. уст-ка ЭТП и АИ-70			/		3Т									3Т				16
	1.Трансформатор прожиг					в/в									в/в				8
	2.Кабель питающий КРПТ					в/в									в/в				8
	3.Кабель в/в ПВВ-1					ТО									ТО				8
	4.Нож заземления					ТО									ТО				8
	5.Опиновка высоковольтная					ТО									ТО				8
1393	Испыт. установка эл. двигателей и автомат. выключателей			/															
	1.Панель управления П-1	П-1					ТО								ТО				4
	2.Панель управления П-2	П-2					ТО								ТО				4
	3.Панель управления П-3	П-3					ТО								ТО				4
	4.Стенд исп.эл.дв.0,4кв ПП, 2П	ПП, 2П					ТО								ТО				4
	5.Стенд исп.эл.дв.6кВ 3П	3П					ТО								ТО				4
	6.Пункт подключения ППП	ППП					ТО								ТО				4
	7.Кабель питающий						в/в								в/в				8
	8.Стенд прогрузки автоматов						ТО								ТО				4
	9.Пульс управл. автом. выкл. 7П	7П					ТО								ТО				4
1394	Стенд прогрузочный			/											ТО				8
1395	Испыт. поле защитных средств			/															
	1.Ванна для воды						ТО								ТО				8
	2.Опиновка высоковольтная						в/в								в/в				4
	3.Тележка передвижная						в/в								в/в				8
	4.Кабель в/в ПВВ-1	ПВВ-1					в/в									в/в			4
1396	Дизель электростанция ЕД130/400	АО8993		/			ТО								ТО				32+32
1397	Генератор(карбюраторный)	47912		/			ТО			ТО						ТО			64
1398	Сварочный агрегат АДЛ-5001	АДЛ-5001		/				ТО									ТО		12+12
	СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЙ ЦЭС																		
1399	П/ст "Азотная", корп.611, ЗРУ-1, ЗРУ-2, пож.извещатель №50	611 50		/				О		Т					О				8+48+8
1400	П/ст"Кислотная", корп.811	811		/				О		Т					О				8+48+8
1401	П/ст240, корп. 822	822		/				О		Т					О				8+32+8
1402	Корпус 601/3 (п/ст150,мастерские, лаборатория,кабинеты, бытовки, санузлы, диспетчерская, ГРУ КЦ, учебный класс, кладовые, комната	601/3		/				О		Т					О				8+64+8

№ п/п	Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования	Номер по схеме	Нормативы периодичности ремонта (числ.) и прост. в рсм. (знаменатель), час	Дата послед-него ремонта (мес/ц, год)	Условное обозначение ремонта												Г одовой простой в ремонте, час	Нормативная трудоемкость ремонта, чел./час	
					яв	февр	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек			
	присека пиши)																		
1403	Корпус 497 гараж уч-ка сетей	497		/				О				Т					О		4+24+4
	МАСЛОХОЗЫСТВО																		
1404	Сепаратор масла НСМ-2/1	НСМ-1		21.02.15	Т									Т					40+40
1405	Маслоочистительная установка			21.02.15	Т									Т					40+40
1406	Емкость для чистого тр-го масла			16.09.05	Т									Т					24+24
1407	Е-1 /3 м3/	Е-1																	64+64
1407	Емкость для чистого тр-го масла			16.09.05	Т									Т					64+64
1407	Е-2 /3 м3/	Е-2																	24+24
1408	Схема электропитания			21.09.05	Т									Т					
	АВТОТЕХНИКА																		
1409	А/м ЗИЛ-5301 БО	М62ТЕХ		01.10.15/	О	О	О	ТО	О	О	О	О	О	О	ТО	О	О	О	48 50+50
1410	А/м ГАЗ-52	8068 ВВУ		01.10.15/	О	О	О	ТО	О	О	О	О	О	О	ТО	О	О	О	48 50+50
1411	А/м ЗИЛ-131	Р349АК		01.10.15/	О	О	О	ТО	О	О	О	О	О	О	ТО	О	О	О	48 64+64
1412	Трактор ЭО-2126	ВА 9176		01.10.15/	О	О	О	ТО	О	О	О	О	О	О	ТО	О	О	О	48 64+64
	РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ В ЦЕХАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ																		
1413	ЦЭС Ортехника		144	168	/														
1414	ЦЭС Система видеонаблюдения		288	288	/														176
1415	ПФУ ТВЕ 3Д2.3Д4.1Д3. 732А. 732Д. 732С	ТВЕ	144/144	288/288	/														176
1416	АК-72 ТВЕ СД1.СД2.ВГ-1/8	ТВЕ	168/168	336/336	/														256
1417	ПКМУ ТВЕ ТК1/3,ВК1/4	ТВЕ	168/168	336/336	/														128
1418	КД ВГР ВГ1/6	БГР.ВГ1/6	144/144	288/288	/														96
	КАБЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СВЯЗИ																		
1419	Кабель КЛС Азотная -Придонская Т-1									ТОСПП									32
1420	Кабель КЛС Азотная -Придонская Т-2									ТОСПП									32
1421	Кабель КЛС Кисл.-Азотн.- Придонская															ТОСПП			48
1422	Кабель КЛС Кислотная-Азотная										ТОК								24
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (СОДС "Нева")																			

[illegible]